

KANALIZAČNÍ ŘÁD
NEZABUDICE
(SPLAŠKOVÁ KANALIZACE)

2026

Obsah

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	3
1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	4
1.1 CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	4
1.2 ODPADNÍ VODY	5
2 POPIS ÚZEMÍ A CHARAKTER LOKALITY	5
3 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ	6
3.1 POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE:	6
3.2 GRAFICKÁ PŘÍLOHA	7
4. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD	7
4.1 LIMITY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	7
5. ÚDAJE O RECIPIENTU	7
6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ JE DO KANALIZACE ZAKÁZÁNO VYPOUŠTĚT	7
7. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE	8
7.1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY	8
7.2 OSTATNÍ ODPADNÍ VODY	8
8. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A DALŠÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH	9
9. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	10
9.1 POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD	10
9.2 INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH	11
10. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD	11
11. AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	11

TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE NEZABUDICE

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.):

Přiváděcí stoka Nezabudice: 2121-704377-00639931 (vlastník obec Nezabudice)

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhlášky č. 428/ 2001 Sb,

ČOV Nezabudice: 2121-704377-00639931 (vlastník obec Nezabudice)

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Nezabudice. Odpadní vody jsou kanalizací odváděny na čistírnu odpadních vod Nezabudice.

Vlastník kanalizace: Obec Nezabudice

Identifikační číslo: 00639931

Sídlo: Nezabudice 68, 270 23 Křivoklát

Zpracovatel kanalizačního řádu: obec Nezabudice, Jitka Vydrová

Datum zpracování: březen 2026

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) rozhodnutím vodoprávního úřadu – Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí

dne.....

pod č.j.

.....

razítko a podpis úřadu

Důležitá telefonní čísla:

Obec Nezabudice: 724189483, obecnezabudice@seznam.cz

Hasičský záchranný sbor ČR tel. 150, 112

Vodoprávní úřad – Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí tel. 313 259 237, 313 259 295,
Havarijní linka **720 960 067**

Správce povodí - Povodí Vltavy s.p. tel. 724 067 719

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha tel. 731 405 313

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s právními normami – zejména zákonem o vodovodech a kanalizacích a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), v platném znění (dále jen zákon o vodách) a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávních povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci kanalizačního řádu a předmět a vztahy z něj plynoucí:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (zejména §§ 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34); zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (§ 16); vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (§§ 9, 14, 24, 26).

1.1 CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě tak, aby zejména:

byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,

nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,

bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu

byly odpadní vody odváděny plynule, hospodárně a bezpečně

byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a ČOV

1.2 ODPADNÍ VODY

V obci Nezabudice mohou vznikat následující odpadní vody:

splaškové odpadní vody: odpadní vody z obytných budov a budov, kde jsou poskytovány služby (vyjma stravovacích), které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech

odpadní vody z občanské vybavenosti (např. restaurace a podobná zařízení) a drobné řemeslné výroby

průmyslové odpadní vody: odpadní vody vznikající při výrobních a podnikatelských činnostech

Do stokové sítě obce Nezabudice je zakázáno odvádět dešťové vody vyjma možných povolených výjimek – povolených obcí Nezabudice. Pro odvod těchto vod slouží v obci kanalizace dešťová, která ústí do levostranného bezejmenného přítoku řeky Berounky.

2.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD VYPLÝVAJÍCÍ Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. producent, odběratel) v rozporu s tímto kanalizačním řádem je zakázáno (§ 10, odst. 2, písm. b) zákona o vodovodech a kanalizacích), je neoprávněné a podléhá sankcím. Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci nesmí z pozemku či stavby vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí (tj. pozemků, staveb či zařízení) bez souhlasu provozovatele kanalizace. Nově lze na kanalizaci napojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody nepřesahují před vstupem do kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahování stanovené míry znečištění je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, popř. předem projednat s provozovatelem podmínky vypouštění těchto odpadních vod. Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem a producentem. Povinnost uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací mají všichni producenti odpadních vod. Další povinnosti vyplývající z kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

2 POPIS ÚZEMÍ A CHARAKTER LOKALITY

V obci Nezabudice je okolo 100 trvale bydlících obyvatel a stejný počet obyvatel v rekreačních objektech. Do budoucna by mělo přibýt cca 40 obyvatel z nové výstavby. Obec Nezabudice se nachází v okrese Rakovník, leží na levém břehu řeky Berounky a její území spadá do Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko v nadmořské výšce cca 235 m n. m.

Obec je charakteristická rozptýlenou zástavbou s převažující funkcí bydlení a rekreace.

V současné době jsou na stokovou síť splaškové kanalizace Nezabudice napojeni téměř všichni obyvatelé, čeká se na propojení posledních 4 nemovitostí, které mají již vyvedenou přípojku na hranici nemovitosti.

3 TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

3.1 POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE:

Označení (název): splašková kanalizace Nezabudice

Druh systému: oddílný

Tento kanalizační řád zahrnuje gravitační stokovou síť obce Nezabudice

Přehled stokové sítě obce Nezabudice: Celková délka stokové sítě obce Nezabudice je 1973.6 m
Kanalizační systém obce je oddílný, charakterem se jedná téměř výhradně o splaškové odpadní vody.

Přehled jednotlivých stok:

1.etapa

Stoka A PPDN 250 – 47,7 m a PPDN 300 – 208.8 m

Stoka A1 PPDN 250 – 90,1 m

Stoka B PPDN 300 – 48 m

Stoka D PPDN 250 – 42.2

Celkem 436,80 m

2.etapa

Stoka C1 PPSN 10 DN 250 37,87 m

Stoka C PPSN 10 DN 250 269,99 m

Celkem 307,86 m

3.etapa

Stoka A PPDN 250 382,84 m

Stoka B PPDN 300 54,38 m

Stoka B PPDN 250 127,13 m

Stoka B1 PPDN 250 215,70 m

Stoka B2 PPDN 250 146,62 m

Stoka D PPDN 250 150,44 m

Stoka D1 PPDN 250 149,83 m

Celkem : 1228,94 m

3.2 GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Grafická příloha obsahuje základní situační údaje o kanalizaci: - Situace kanalizace Nezabudice

4. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

Kanalizační systém je zakončen mechanicko-biologickou ČOV Nezabudice s kapacitou do 250 obyvatel.

ČOV byla uvedena do provozu v roce 1998, roční limit pro vypouštění do 14 tis. m³

4.1 LIMITY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

	„p“	„m“	bilanční hodnoty
	(mg.l-1)	(mg.l-1)	(t.r-1)
BSK5	15	30	0,21
CHSKCr	50	80	0,70
NL	15	30	0,21

5. ÚDAJE O RECIPIENTU

Název recipientu: řeka Berounka

Číselný identifikátor vodního toku: 10100011:

Identifikační číslo vypouštění odpadních vod: 141404

Číslo hydrogeologického pořadí a podpořadí :1-11-02-1520

Přímé určení polohy: souřadnice – : 1045139, Y: 786197

Správce toku: Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, Praha 5, závod Berounka v Plzni, Denisovo nábř. 14

6. SEZNAM LÁTEK, KTERÉ JE DO KANALIZACE ZAKÁZÁNO VYPOUŠTĚT

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb., o vodách, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními ve smyslu zákona o vodách. Vniknutí těchto látek ohrožuje stabilitu biologického procesu ČOV materiálu stokové sítě a kvalitu recipientu.

Zakázané látky:

1. Tuhy a oleje: použité jedlé oleje např. z pánví a fritéz - ucpávají potrubí a hubí bakterie na ČOV
2. kovy a jejich sloučeniny - zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, beryllium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro, rtuť

3. toxické a perzistentní látky
4. látky radioaktivní
5. látky infekční a karcinogenní
6. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
7. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
8. biologicky nerozložitelné tenzidy
9. odpadní vody ze starých, nevyvážených septiků a jímek
10. hygienické potřeby.
11. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV
12. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky
13. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě
14. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou
15. silážní šťávy, průmyslová hnojiva a jejich tekuté složky
16. srážkové a povrchové vody, vody z bazénů
17. pevné a rozmělněné odpady - zbytky jídel, kosti, slupky zeminy a stavěbní suť
18. barvy, laky, ředidla

7. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

7.1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY

Pro splaškové odpadní vody tj. vody z domácností se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje (viz ustanovení § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Míra znečištění těchto vod je dána jejich původem a místem vzniku. Pro producenty splaškových odpadních vod platí obecná ustanovení kanalizačního řádu a nejsou povinni sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod. Producenti splaškových odpadních vod platí za vypouštění odpadních vod cenu dle platného cenového výměru pro příslušné kalendářní období (stočné).

7.2 OSTATNÍ ODPADNÍ VODY

Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod z občanské vybavenosti a průmyslových a technických odpadních vod vychází z celkové bilance znečištění a množství odpadních vod, které je možné do čistírny odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení čistícího efektu nebo k poškození kanalizační sítě. Nejvyšší přípustná míra znečištění těchto odpadních vod pokud by vznikaly na území

obce a byly vypouštěny do kanalizace (maximální koncentrační limit) pro jednotlivé ukazatele je dána touto tabulkou.

Ukazatel	Jednotka	Koncentrační limity z kontrolního dvouhod. směs. vzorku(mg/l)
Reakce vody pH		6,0 - 9,0
Teplota	°C	40
Biochemická spotřeba kyslíku	mg/l	800
Chemická spotřeba kyslíku	mg/l	1200
Nerozpuštěné látky	mg/l	550
Dusík amoniakální	mg/l	45
Dusík celkový	mg/l	60
Fosfor celkový	mg/l	10
Rozpuštěné anorganické soli	mg/l	2500
Kyanidy celkové	mg/l	0,2
Suma C ₁₀ –C ₄₀ (dříve NEL)	mg/l	10
Extrahovatelné látky	mg/l	80
Adsorbovatelné organické halogeny	mg/l	0,4
Tenzidy anionaktivní	mg/l	10
Rtuť	mg/l	0,005
Měď	mg/l	1
Nikl	mg/l	0,1
Chrom celkový	mg/l	0,3
Olovo	mg/l	0,1
Arsen	mg/l	0,2
Zinek	mg/l	2
Kadmium	mg/l	0,1
Salmonella spp.		Negativní nález

Producenti, kteří vypouštějí odpadní vody s mírou znečištění nižší či rovnou koncentračnímu limitu v tabulce č. 1 platí za vypouštění odpadních vod cenu dle platného cenového výměru pro příslušné kalendářní období (stočné). Producenti, kteří by vypouštěli odpadní vody s mírou znečištění vyšší než je koncentrační limit, musí mít toto s provozovatelem kanalizace sjednané smluvně, přičemž do ceny za likvidaci odpadních vod budou promítnuty zvýšené náklady na čištění odpadních vod.

8. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A DALŠÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Podle místa a příčiny vzniku poruchy (havárie) je nutno příslušná opatření klasifikovat jako: 1. opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživatelem kanalizace pro veřejnou potřebu, 2. opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu.

ad 1. Jedná se o případy úniku tzv. závadných látek (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Obecně je každý, kdo zachází se závadnými látkami, povinen činit opatření, aby neunikly do vod povrchových a podzemních. Vniknutí takových látek do kanalizace ohrožuje stokovou síť, čistírnu odpadních vod a může ohrozit kvalitu povrchových (popř. podzemních) vod.

Každý havarijní únik znečištění je proto třeba hlásit:

Provozovateli kanalizační sítě: obec Nezabudice 724189483

Hasičskému záchrannému sboru ČR tel. 150, 112

vodoprávnímu úřadu – Městskému úřadu Rakovník, odboru životního prostředí (tel. 313 259 237, 313 259 295, 724 191 241),

správci povodí a příp. České inspekci životního prostředí.

Obecnou zásadou při likvidaci havarijního úniku je pokud možno zabránit již samotnému vniknutí těchto látek do kanalizace (tj. likvidovat havarijní únik v areálu příslušné nemovitosti např. utěsněním kanalizace, odvedením závadných látek mimo kanalizační vpustě pomocí vykopaných stružek apod.) V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace, je původce povinen okamžitě nahlásit provozovateli havarijní únik, spolupracovat na odstraňování následků havárie a na žádost provozovatele poskytnout prostředky včetně pracovních sil k likvidaci havarijního úniku. Podrobné postupy při úniku látek škodlivých vodám upravují plány opatření pro případy havárie ("havarijní plány") zpracované potenciálními původci znečištění ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kde jsou definovány činnosti zaměřené k odstranění příčin a následků havárie v rámci areálu, nemovitosti.

ad 2. Nastane-li z různých příčin stav bránící odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (včetně případné odstávky ČOV) je provozovatel povinen o vzniklé situaci neprodleně informovat příslušný vodoprávní úřad a Povodí Vltavy, s.p.

9. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., § 9 odst. 3 a 4 a § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

9.1 POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD

Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení včetně lapačů tuků (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště).

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod kat. č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinností s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady. Z uvedeného důvodu je osazování domácích kuchyňských drtičů zakázáno.

Vypouštění vod z bazénů do splaškové kanalizační sítě je zakázáno.

Vypouštění srážkových vod je prostřednictvím splaškové kanalizace zakázáno až na výjimky povolené provozovatelem.

Použité inkontinenční pomůcky (pleny, vložky, přebalovací podložky a papírové nočníky, mísy, bažanty, byt by prošly rozdrčením a následným smícháním s vodou) vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír jsou odpadem. S odpady se nakládá v režimu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Nejedná se tedy o odpadní vody a z tohoto důvodu je zakázáno výše uvedené pomůcky odvádět do stokové sítě.

Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Likvidace odpadů může být předmětem kontroly provozovatele kanalizace (oleje, chemikálie, pevné předměty ad.). Platnou smlouvu o likvidaci olejů a doklady o jejich likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace včetně 3 roky zpět vedené evidence (především doklady o platbách za likvidaci odpadu aj.).

Povinnost instalovat odlučovače tuků jako ochranu kanalizační sítě u odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, určí provozovatel kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod nebo technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě. Odpadní vody ze žump a septiků a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě přes kontrolní šachty je zakázáno.

9.2 INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH

V současné době provozovatel - obec Nezabudice neviduje žádného producenta, který by spadal do producenta sledovaného.

10. MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Stanovené množství odváděných odpadních vod a cena za stočné se řídí zákonem č. 274/2001Sb. A prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb.

Způsob stanovení pro podklady účtování stočného v obci Nezabudice - množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace vychází ze směrných čísel roční spotřeby vody na osobu dle vyhl. č. 428/2001 Sb.

Spotřeba 3m³ na osobu a měsíc = 36.000 m³ za rok Tato spotřeba se násobí každoročně aktualizovanou cenou za stočné za m³.

11. AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizaci kanalizačního řádu (jeho změny a doplňky) provádí provozovatel kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, které jsou podkladem pro případné aktualizace. Tuto činnost provádí provozovatel kanalizace průběžně.

Kanalizační řád obce Nezabudice – splašková kanalizace

Vyhotovil: obec Nezabudice

Jitka Vydrová

25.10.1961 Mladá Boleslav

Kanalizační řád odsouhlasen na veřejném zasedání dne 8.4.2026

Vyhotovení kanalizační řádu 3/2026